

egz Parafin Archiwalny

PROMAK

BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE
93-317 Łódź, ul. Rzgowska 208

tel./fax 042 6467897

Regon 470902129

NIP 729-100-52-23

nr konta 67 1140 2017 0000 4902 1003 0841

INWESTOR:

PARAFIA EWANGELICKO – AUGSBURSKA
Św. MATEUSZA
90-457 Łódź, ul. Piotrkowska 283

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES INWESTYCJI:

Łódź, ul. SOPOCKA 18

RODZAJ DOKUMENTACJI:

PROJEKT TECHNICZNY

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. Magdalena Koralewska

mgr inż. Magdalena Koralewska
UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ
DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI I PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
Nr 190/00/147 I I ŁÓDŹ/0336/POOS/05

DATA:

marzec 2013 r.

782/13
1087/13

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4 oświadczam,
że projekt budowlano-wykonawczy p.n:

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Łódź, ul. SOPOCKA 18

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Magdalena Koralewska
UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ
DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANymi I PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOŚCI KANALIZACYJNEJ
Nr 190/99/WŁ I LCD/0336/POOS/05

Łódź, dnia 23 czerwca 2005 r.

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

sygn. akt. KK/D/7131/336/05

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.*) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38, z późn. zm.*)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
n a d a j e**

Pani Magdalenie Koralewskiej

magistrowi inżynierowi inżynierii środowiska

urodzonej dnia 5 kwietnia 1968 r. w Łodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0336/POOS/05

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych**
szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwozie niniejszej decyzji


UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu na podstawie złożonych dokumentów w dniu 18 lutego 2005 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziła, że Pani Magdalena Koralewska posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskała pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.


Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołany Zarządzeniem nr 5/2005 z dnia 16 maja 2005 r. Przewodniczącego OKK ŁOIIB, orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Sekretarz

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Henryk Małasiński




Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Wacław Sawicki



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Koralewska



Z-ca Przewodniczącego
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Pani Magdalena Koralewska jest upoważniona do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;
- 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;
- 3) sporządzenia projektów zagospodarowania działki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w związku z § 4 ust. 4 rozporządzenia MGPIB.



Sekretarz

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Henryk Małasiński

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Wacław Sawicki

Z-ca Przewodniczącego

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Otrzymują:

1. Magdalena Koralewska
ul. Podchorążych 77 E m. 1
94-234 Łódź;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Koralewska

ŁÓDZKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Łódź, 11 grudnia 2012 r.

ZAŚWIADCZENIE nr 3177

Pani Magdalena KORALEWSKA

zamieszkała: 94-234 Łódź

ul. Podchorążych 77E m. 1

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IS/3177/03**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Koralewska

PRZEWODNICZĄCY

Rody Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Grzegorz Cieśliński

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości przy ul. Sopockiej 18 w Łodzi.

1.2. Inwestor

Inwestorem dla budowy projektowanych urządzeń jest:

Parafia Ewangelicko – Augsburska św. Mateusza, Łódź, ul. Piotrkowska 283.

1.3. Podstawa opracowania

- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem w skali 1:500
- Warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej TT.W- 412 –3188/11, TT.W- 412 –3415/11
- Dokumentacja kanału sanitarnego w ul. Ewangelickiej (209-972)
- Dokumentacja A-23205 (w Ø 40stal oc., 1988r.)
- Ustalenia z Inwestorem
- Pomiary w terenie
- Obowiązujące normy i wytyczne projektowania

1.4. Stan istniejący

Na terenie nieruchomości nr 18, dz. 564/1 przy ul. Sopockiej w Łodzi, znajduje się cmentarz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Św. Mateusza oraz budynek kaplicy.

Cała posesja jest zasilana w wodę przyłączem Ø 40stal oc., z wodociągu Ø 150mm w ul. Niedziałkowskiego.

Ścieki gospodarczo-bytowe z budynku kaplicy odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników ścieków znajdujących się na terenie nieruchomości.

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

2.1. Zapotrzebowanie na wodę d/c socjalno – bytowych i ilość odprowadzanych ścieków

- jednostkowe, średnie zapotrzebowanie na wodę – $q = 15 \text{ dm}^3/\text{d}$
- ilość osób – $M = 5$
- N_d – wsp. nierównomierności dobowej, N_h – wsp. nierównomierności godzinowej

$$\begin{aligned} Q_{\text{śr.d}} &= q \times M \\ Q_{\text{max d}} &= Q_{\text{śr.d}} \times N_d \\ Q_{\text{max h}} &= \frac{Q_{\text{śr.d}} \times N_d \times N_h}{L_h} \end{aligned}$$

$$Q_{\text{śr. d}} = 0,015 \times 5 = 0,075 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max d}} = 0,075 \text{ m}^3/\text{d} \times 3,0 = 0,225 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max h}} = \frac{0,075 \times 2,0 \times 3,0}{24} = 0,02 \text{ m}^3/\text{h}$$

Średnia ilość odprowadzanych ścieków –

- przyjęto 95% dobowego zapotrzebowania na wodę $\Rightarrow 0,075 \times 0,95 = 0,07 \text{ m}^3/\text{d}$

2.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo – gospodarczej
– wg PN-92 B-01717

$$q_s = 0,5 \sqrt{\sum AW_s}$$

umywalka	3 szt.	$AW_s = 3 \times 0,50$
miska ustępowa	3 szt.	$AW_s = 3 \times 2,5$
zlew	1 szt.	$AW_s = 1 \times 1,0$
		$\Sigma AW_s = 10,00$

$$q_s = 0,5 \sqrt{\sum AW_s} = 1,58 \text{ dm}^3/\text{s}$$

Dla przepływu obliczeniowego $q_s=2,50 \text{ l/s}$, $i=3,5\%$ i $d=16 \text{ cm}$ obliczono:

- ♦ napełnienie przykanalika – 3,20cm
- ♦ prędkość przepływu ścieków – 1,03m/s

2.3. Wytyczne wykonania

Dla odprowadzenia ścieków gospodarczo- bytowych z terenu posesji projektuje się przyłącze z rur PE $\varnothing 160 \text{ mm}$.

Z uwagi na lokalizację przykanalika w jezdni ulicy Ewangelickiej, przykanalik należy budować bezwykopowo, przewiertem sterowanym. Urządzenie do przewiertu należy zlokalizować na terenie cmentarza (rejon pktu nr 3), a wiercenie wykonywać w kierunku ul. Pabianickiej.

Zgodnie z warunkami technicznymi, dla umożliwienia podłączenia do sieci miejskiej posesji ul. Ewangelicka 3 przewidziano na przyłączy wbudowanie trójnika (pkt 2).

W dokumentacji zamieszczono kopię oświadczenia właściciela w/w posesji.

Trójnik 160/150 PE należy wbudować na trasie przykanalika za pomocą złączy elektrooporowych DN160. Odejście trójnika zakończyć przejściówką na rury PVC oraz korkiem PVC.

Trójnik pozostanie zaślepiony do czasu budowy przyłącza kanalizacji dla posesji ul. Ewangelicka 3.

Na przykanaliku, na terenie cmentarza (pkt 3), projektuje się studnię rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej $d = 1000\text{mm}$. Studnia będzie przykryta płytą żelbetową nadstudzienną $d = 1200\text{mm}$ z włazem żeliwnym $\varnothing 600\text{mm}$ typu B125 – zgodnie z rysunkiem (nr 3) zamieszczonym w projekcie.

Na odcinkach, gdzie przykanalik będzie budowany w wykopie otwartym, rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.

Roboty ziemne prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych, obustronnie szalowanych z zachowaniem warunków normy BN-83/8836-02.

Wybudowany przykanalik należy włączyć do istn. studni rewizyjnej $\varnothing 1400$ żelbet wybudowanej wraz kanałem sanitarnym $\varnothing 300$ kam. w ul. Ewangelickiej.

Istn. na terenie nieruchomości bezodpływowe zbiorniki ścieków należy zlikwidować przez zasypanie.

3. Odprowadzenie wód deszczowych

Wody deszczowe z terenu nieruchomości odprowadzane są powierzchniowo.

- Wszystkie prace prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz przepisami i zasadami BHP.
- Wykonanie robót zlecić osobie uprawnionej do prowadzenia tego typu prac.
- Występujące uzbrojenie podziemne na czas budowy przykanalika należy zabezpieczyć.
- Przyłącze w stanie odkrytym należy zgłosić do geodezyjnej inwentaryzacji oraz do odbioru w ZWiK.
- Włączenie do sieci kanalizacyjnej należy zlecić do ZWiK.

Opracował
mgr inż. Magdalena Koralewska

mgr inż. Magdalena Koralewska
UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ
DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI I PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Łódź, ul. SOPOCKA 18

UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO:

Inwestor :

PARAFIA EWANGELICKO - AUGSBURSKA

Św. MATEUSZA

Łódź, ul. Piotrkowska 283

Biuro Projektów:

PROMAK Biuro Projektowo – Inwestycyjne

ul. Rzgowska 208, 93-317 Łódź

OPRACOWAŁ:

mgr inż. MAGDALENA KORALEWSKA, upr. bud. LOD/0336/POOS/05

Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla obsługi budynku kaplicy przy ul. Sopockiej 18 w Łodzi.

Wykonawca robót tworząc „BIOZ” w części opisowej powinien uwzględnić:

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
- wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;
- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;
- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
 - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
 - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Wykonawca winien opracować na podstawie projektu zagospodarowania terenu także część rysunkową opracowaną na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawierającą dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności:

- czytelną legendę;
- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;
- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
- lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Przy budowie instalacji kanalizacyjnej występują roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- ☐ roboty montażowe przy układaniu rur i ustawianiu studni, również z wykorzystaniem pracy dźwigów (m. in. zagrożenie urazem);
- ☐ roboty prowadzone w studniach i czynnych kanałach sanitarnych (m. in. zagrożenie od działania substancji chemicznych oraz związane z ruchem drogowym w ulicach);
- ☐ prace związane z zagęszczaniem poszczególnych warstw zasypki;
- ☐ prace związane ze załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na budowie;
- ☐ prace prowadzone w pobliżu napowietrznych linii kablowych sn i wn;
- ☐ obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie;
- ☐ transport materiałów i urobku z wykopów oraz ruch i praca sprzętu i transportu na budowie.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać instruktażu pracowników.

Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych.

Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, obsługiwanych urządzeń, maszyn i środków transportu.

W ramach szkolenia powinny być omówione także zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Wierzbowa 52
90-133 Łódź
Skrytka pocztowa 34

tel. +48 42 679 00 00
fax: +48 42 678 87 61
Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 42 677 84 30/31
e-mail: bok@zwik.lodz.pl



e-mail: zwik@zwik.lodz.pl
www.zwik.lodz.pl

Parafia
Ewangelicko- Augsburgska
Św. Mateusza
ul. Piotrkowska 283
90-457 Łódź

TT.W-412- 3415 /2011 6.10.11.

dotyczy: zmiany wymagań technicznych TT.W-3188/11 z dn. 9.09.2011 w zakresie zmiany miejsca podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej posesji przy ul. Sopockiej 18- dz. 564/1 w Łodzi dla potrzeb cmentarza.

Biorąc pod uwagę zagospodarowanie terenu i układ wysokościowy cmentarza, wyrażamy zgodę na podłączenie w/w posesji do miejskiego kanału sanitarnego D=0,30 m w ul. Ewangelickiej (209-972) i odprowadzanie ścieków bytowych w ilości zużytej wody.

Z uwagi na fakt, że podłączenie cmentarza do miejskiej sieci kan. sanitarnej poprzez budowę przyłącza kan. w pasie ul. Ewangelickiej, uniemożliwi w przyszłości bezpośrednie podłączenie do sieci miejskiej dz. Nr 569/2 przy ul. Ewangelickiej 3, warunkiem uzgodnienia projektu budowlanego i budowy przyłącza, jest zawarcie ugody pomiędzy właścicielem cmentarza i właścicielem posesji przy ul. Ewangelickiej 3, regulującej w przyszłości sposób odprowadzania ścieków z terenu tej posesji.

Powyższą ugodę należy załączyć do projektu budowlanego.

Pozostałe wymagania techniczne są nadal aktualne i tracą ważność po dwóch latach od daty niniejszego pisma.

Dyrektor ds. Technicznych

Marek Kypiczak

Sprawę prowadzi:
mgr inż. Liliana Cichocka
tel. 6778 244

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Koralewska

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego

Konto: GETIN NOBLE Bank S.A.
Oddział w Łodzi

90-046 Łódź, ul. Wodna 39/41
89 1560 0013 2026 0001 2120 0003

Nr KRS: 0000045146
Regon: 472836141
NIP: 725-18-01-126
Wysokość kapitału zakładowego:
25.400.000,00 zł

WYMAGANIA TECHNICZNE NR TT.W- 412-3188./11

podłączenia do sieci miejskiej posesji nr ...18 -dz. 564/1... przy ul...Sopockiej..... w Łodzi.
Właściciel nieruchomości:zgodnie z załącznikiem nr 1.....

1. Zakres podłączenia:

- podłączenie do wodociągu ϕ mm w ul. podłączona (A-23205, fi 40 stal. oc., r.bud. 1988)
- podłączenie do kanału:
 - ogólnospławnego D -m w ul.
 - sanitarnego D -0,20.....m w ul. Niedziałkowskiego (209-1937).lub .Sopockiej (209-1495)
 - deszczowego D -m w ul.

2. Cel dostarczenia wody:

Gospodarstwo domowe, działalność gospodarcza, budowa, rekreacja. Cmentarz.

3. Wymagania techniczne podłączenia:

Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z PN - 92/B - 01706; PN - 92/B - 01707; PN - B - 10720 : 1998 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

W projekcie budowlanym podlegającym uzgodnieniu w ZUDP należy:

- 1) Określić cel poboru wody, wielkość zapotrzebowania: maksymalnego i średniego dobowego, maksymalnego godzinowego oraz sekundowego (w dm^3/s) – w oparciu o wypływ z punktów czerpalnych.
- 2) Określić sposób zabezpieczenia antyskażeniowego w/g PN - EN 1717 : 2003. Dla gospodarstw domowych, korzystających tylko z jednego źródła zasilania, przy średnicy wodomierza Dn 20÷40 mm dopuszcza się zaprojektowanie zaworu głównego jako zaworu odcinającego z funkcją antyskażeniową

Ponadto:

- wodomierz w pomieszczeniach piwnicznych lub gospodarczych można lokalizować w przypadku, gdy odległość od linii regulacyjnej nie przekracza 15,0 m;
 - w przypadku odległości większej od 15,0 m należy stosować studzienkę wodomierzową zlokalizowaną na terenie posesji w odległości 1,0 m od linii regulacyjnej;
 - lokalne źródło wody nie może być połączone z instalacją zasilaną z wodociągu miejskiego;
 - urządzenia antyskażeniowe należy instalować zaraz za zaworem głównym zestawu wodomierzowego na instalacji;
 - na podłączeniu do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej na terenie posesji w odległości 1,0 m za linią regulacyjną należy zlokalizować studzienkę rewizyjną ϕ 1,0 - 1,2 m.
 - na podłączeniu do kanalizacji deszczowej na terenie posesji w odległości 1,0 m od linii regulacyjnej należy zlokalizować studzienkę rewizyjną przelotową, zasyfonowaną z osadnikiem ϕ 1,0 - 1,2 m;
- 3) Określić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej o ile taka występuje.
 - 4) Określić rodzaj odprowadzanych ścieków, ich ilości: maksymalne i średnie dobowe; maksymalne godzinowe.
 - 5) Podać sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ich ilość. W przypadku odprowadzania do miejskiej kanalizacji deszczowej należy podać wielkości poszczególnych rodzajów powierzchni utwardzonych oraz ilości wód z nich odprowadzanych.
 - 6) Rzędna linii ciśnień w rejonie posesji w warunkach normalnej pracy sieci wynosi w przedziale m n.p.m.
Na podstawie obliczeń określić niezbędne ciśnienie wody dla zasilania posesji i porównać z ciśnieniem dyspozycyjnym w miejskiej sieci wodociągowej (także w przypadku gdy zakres projektu obejmuje montaż zaworu antyskażeniowego dotyczy przyłączy).

UWAGA!

W/w wymagania techniczne stosować odpowiednio do projektowanego zakresu podłączenia posesji do sieci miejskiej.

Projekt budowlany należy opracować na mapie do celów projektowych obejmującej całą nieruchomość, a w opisie technicznym wyodrębnić fragment stanowiący odpowiedź na wydane wymagania techniczne.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Koralewska

4. Uwagi ogólne.

- Dane techniczne o istniejącej miejskiej sieci wod. i kan. projektant zobowiązany jest uzyskać w archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie wątpliwości wynikające z niniejszego pisma należy wyjaśnić na miejscu;
- W przypadku projektowanej miejskiej sieci wod. i kan. informację o terminie realizacji należy uzyskać u Inwestora tj.
- Włączenia przyłączy do istniejącej i będącej w eksploatacji ZWiK Sp. z o. o. miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz instalacji wodomierzy głównych – dokonuje wyłącznie ZWiK Sp. z o. o. po zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Umowa określi sposób rozliczeń za świadczone usługi oraz odpowiedzialność za urządzenia wod. - kan.

5. Zmiana celu i ilości poboru wody wymaga uprzedniego uzgodnienia z n/ Zakładem.

6. Podłączenie do kanału sanitarnego lub ogólnospławnego winno być zrealizowane przed podłączeniem wodociągowym.

7. Podłączenie do kanału deszczowego nie może być realizowane wyprzedzająco w stosunku do podłączenia do kanału sanitarnego. Włączenie przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej, w przypadku braku kanalizacji miejskiej, może nastąpić dopiero po potwierdzeniu przez inspektora Działu TR wykonania lokalnych urządzeń do gromadzenia ścieków ewentualnie przydomowej oczyszczalni ścieków z wyjątkiem przyłącza służącego do dostaw wody do celów budowy, lub rekreacji.

8. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne włączone do będącej w eksploatacji ZWiK Sp. z o. o. miejskiej sieci wodociągowej muszą być wykonywane pod nadzorem ZWiK Sp. z o. o. Przyszły Odbiorca usług bądź Wykonawca powiadamia ZWiK Sp. z o. o. o terminie rozpoczęcia robót najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót – poprzez złożenie do BOK, „Zlecenia kontroli inwestycji”.

9. Dopuszcza się możliwość równoczesnego wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w czasie budowy miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na wniosek właściciela nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu od ZWiK Sp. z o. o. warunków realizacji. Uruchomienie takiego przyłącza będzie możliwe po wybudowaniu sieci i jej przekazaniu do eksploatacji ZWiK.

10. Do budowy przyłączy kanalizacyjnych dopuszczamy do stosowania rury z następujących materiałów: rury kamionkowe nowej generacji, rury z tworzyw sztucznych PCV-SN8 oraz rury żeliwne kanalizacyjne a do przyłączy wodociągowych wyłącznie rury PE-HD lub z żeliwa sferoidalnego. Ww. rury powinny być zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobów budowlanych.

11. Na przykanalnikach do domków jednorodzinnych dopuszcza się stosowanie studzienek niewłazowych z rur karbowanych z tworzyw sztucznych zgodnie z PN-B-10729 – 1999 r. ze zwieńczeniami w/g PN-EN-124 : 2000 o średnicy co najmniej Ø 400 mm. (nie dotyczy przyłączy kanalizacji deszczowej).

12. W przypadku nowoprojektowanych przyłączy lub rozbudowywanych instalacji z włączeniem do kanałów ogólnospławnych należy na instalacjach stosować zawory burzowe.

13. Należy zapewnić zgodność z wymogami n/w ustaw oraz aktów wykonawczych do nich: Ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) oraz Ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2087 z późn. zmianami).

14. Każde wybudowane przyłącze będzie stanowiło własność Inwestora. Odrębnym zleceniem można zawrzeć ze ZWiK Sp. z o. o. umowę na odpłatne serwisowanie przyłączy (a). Jednocześnie informujemy, że budowę przyłączy (a) może wykonać odpłatnie ZWiK Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności pomocniczej.

Inne uwagi:

Niniejsze wymagania nie rodzą prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jak również nie stanowią podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z niniejszymi wymaganiami. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zostanie zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Wymagania techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich wydania.

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Liliana Cichocka

☎ 42 67 78 244

Kwiecień 2011

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Koralewska

Dyrektor ds. Technicznych
Marek Kubiczak

Łódź, dnia 4 stycznia 2013 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104
DAR-UA-V.6740.842.2012
115807.P.12.AL

POSTANOWIENIE NR DAR-UA-V. 1 .13

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 kpa po rozpatrzeniu wniosku:

Parafia Ewangelicko Augsburska Św. Mateusza
90-457 Łódź ul. Piotrkowska 283

w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów §140 ust. 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430),
postanawiam udzielić zgody na odstępstwo od wymienionych wyżej przepisów, umożliwiające lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej pod jezdnią ulicy Ewangelickiej w Łodzi, zgodnie z wnioskiem.

UZASADNIENIE

Z uwagi na szczególne ograniczenia lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym ulicy Ewangelickiej w Łodzi, nie jest możliwe zachowanie wymagań zawartych w §140 ust. 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. nr 43, poz. 430), dotyczących lokalizacji infrastruktury w jezdni dróg publicznych. Zgodnie z trybem określonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, po uzyskaniu pismem z dnia 19.12.2012 r. (pismo znak TA-6GK-557-261/12-456, ESOD:44438/12), upoważnienia, od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, do wyrażenia zgody na odstępstwo od ww. przepisów techniczno-budowlanych, które to odstępstwo nie spowoduje zagrożenia dla życia ludzi i bezpieczeństwa mienia, pogorszenia warunków sanitarno-zdrowotnych i użytkowych oraz pogorszenia stanu środowiska, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na postanowienie niniejsze stronom nie służy zażalenie.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi



DYREKTOR
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Malgorzata Kasprówska
Malgorzata Kasprówska

Do wiadomości:

1. Parafia Ewangelicko Augsburska Św. Mateusza 90-457 Łódź ul. Piotrkowska 283
2. Biuro Projektowo-Inwestycyjne „PROMAK” 93-317 Łódź ul. Rzgowska 208
3. Zarząd Dróg i Transportu, Łódź ul. Piotrkowska 175.
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Łódź ul. Warecka 3.
5. a/a

ZDiT-UZ.40227.2. 80 .2013

Łódź, dn.27.02.2013r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3,3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007r. poz.115 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U.Nr.98 z 2000r. poz.1071 z późn zm./, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 05 marca 2003r nr VIII/104/03 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zarządu Dróg i Transportu /Dz. U. Województwa Łódzkiego nr 160 poz. 1570 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku /data wpływu 20.02.2013r./ złożonego przez Panią Magdalenę Koralewską reprezentującego Inwestora – Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Mateusza z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 283, w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi publicznej ulicy Ewangelickiej w Łodzi oraz w związku z udzielonym odstępstwem od przepisów technicznych Rozporządzenia poz. 430 z dnia 04.01.2013r. Postanowienie NR DAR-UA-V.1.13

ZEZWALAM

Inwestorowi – Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Św. Mateusza z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 283, na lokalizację w pasie drogowym ulic: Ewangelickiej /dz. nr 570/4, 570/5, obręb G-23/, projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Sopockiej 18 /dz. nr 564/1, obręb G-23/, **pod następującymi warunkami:**

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007r., poz. 115 z późn. zm./, inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych uzyska pozwolenie na budowę lub zgłosi budowę albo wykonywanie robót budowlanych.
2. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007r., poz. 115 z późn. zm./
3. Decyzja na zajęcie pasa drogowego – określająca cel zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa, okres zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót i opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi zostanie wydana przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi zgodnie z art. 40 ust.2 pkt.1i2, ust. 3,4,5 ustawy o drogach publicznych.
4. Uzgodnione przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 2.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr. 43 poz. 430).
5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont ulic: Ewangelickiej wymagać będzie przełożenia przyłącza kanalizacji sanitarnej koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel zgodnie z art. 39. ust. 5 ww. ustawy.
6. Po zakończeniu robót teren pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych, zostanie odtworzony do stanu pierwotnego.
7. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem powyższej inwestycji- w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzenia robót – należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenia.
8. Utrzymaniem uzgodnionego przyłącza kanalizacji sanitarnej zajmował się będzie jego posiadacz zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust.3 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr. 19 poz. 115 ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizacja obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7,

wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie jeśli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kołowego, naruszanie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W rozpatrywanej sprawie nie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające odmowę wydania zezwolenia na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej, a tym samym zarządca ulicy Ewangelickiej zezwala na jego lokalizację w pasie drogowym tej ulicy w miejscu zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego zezwolenia.

Lokalizacja, o której mowa powyżej nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego, pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ustaleń niniejszego zezwolenia.

Decyzja niniejsza nie stanowi o prawie dysponowania terem pasa drogowego zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy prawo budowlane i wywołuje skutki prawne pod warunkiem zgłoszenia prowadzenia robót / uzyskania pozwolenia na budowę od właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej.

POUCZENIE

Od niniejszej Decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Z-CA DYREKTORA
ds. Utrzymywania i Eksploatacji
ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU
Grzegorz Sójka

Otrzymują z załącznikiem:

1. Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Mateusza
ul. Piotrkowska 283
90-457 Łódź

Za pośrednictwem: Pani Magdalena Koralewska

Adres do korespondencji:

„PROMAK”

Biuro Projektowo-Inwestycyjne

ul. Rzgowska 208

93-317 Łódź



Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie

Część III ust 44 kol. 4 pkt. 9

Załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 o

Opłacie skarbowej (Dz.U.Nr. 225 poz.1635)

[Handwritten signature]